

**Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения в резервуаре чистой воды (РЧВ) на водоочистных сооружениях (ВОС)
за январь 2026 г.**

Место отбора проб: РЧВ на ВОС г. Лесозаводск, ул. Староуссурская, 64.

№ п/п	Наименование показателей	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	РЧВ
1	Т, °С	Не норм.	2,8±0,1
2	Запах при 20 ⁰ С	2	0
3	Запах при 60 ⁰ С	2	0
4	Привкус	2	0
5	Цветность, град,	20	5,13±1,54
6	Мутность, ЕМФ	2,6	1,93±0,38
7	Остаточный активный хлор, мг/л	0,3-0,5	0,41±0,10
8	Остаточный алюминий, мг/л	0,5	<0,04
9	рН, ед. рН	6,0-9,0	7,2±0,2
10	Окисляемость, мгО/л	5,0	1,48±0,30
11	Жесткость общ., мг, экв/л	7,0	0,49±0,07
12	Сухой остаток, мг/л	1000	77±6,93
13	Аммоний, мг/л	2,0	>2,0
14	Нитриты, мг/л	3,0	0,007±0,004
15	Нитраты, мг/л	45,0	0,13±0,03
16	Хлориды, мг/л	350	7,97±1,83
17	Сульфаты, мг/л	500	5,63±1,13
18	Железо общ., мг/л	0,3	0,06±0,01
19	ОМЧ, КОЕ/1 см ³	50	2,8±0,1
20	ОКБ, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0
21	E. coli, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0
22	Enterococcus faceless, КОЕ/100 см ³	отсутствие	0